



PERIGO! RISCO DE ARCO E CHOQUE ELÉTRICO

QGBT

Energia Incidente

13.48

cal/cm²

Fronteira de Arco

2771

mm

- Vestimenta arc-rated OU traje manobra ATPV ≥ 13.48 cal/cm²
- Capuz-carrasco arc-rated (obrigatório — Tabela 12)
- Luvas arc-rated ou isolantes de borracha c/ protetor de couro
- Capacete de segurança
- Óculos de segurança ou proteção
- Proteção auditiva
- Calçado de couro



estudoseletricos.com

Voc: 0.38 kV

Iarc: 18.455 kA

Cfg: VCB

D: 610 mm

TAG: QGBT · NBR 17227:2025 · estudoseltricos.com · 22/10/2026

Resp.: Eng. Responsável — CREA 0000000000



PERIGO! RISCO DE ARCO E CHOQUE ELÉTRICO

QGBT

Energia Incidente

13.48

cal/cm²

Fronteira de Arco

2771

mm

- Vestimenta arc-rated OU traje manobra ATPV ≥ 13.48 cal/cm²
- Capuz-carrasco arc-rated (obrigatório — Tabela 12)
- Luvas arc-rated ou isolantes de borracha c/ protetor de couro
- Capacete de segurança
- Óculos de segurança ou proteção
- Proteção auditiva
- Calçado de couro



estudoseletricos.com

Voc: 0.38 kV

Iarc: 18.455 kA

Cfg: VCB

D: 610 mm

TAG: QGBT · NBR 17227:2025 · estudoseltricos.com · 22/10/2026

Resp.: Eng. Responsável — CREA 0000000000